

Progetto: PVEPS-T125

Ciente: ELETTRA

Commessa:

Disegnatore: Meneghello M.

Data: 25/06/2025



Elettra S.r.l.

🏠

Via Lisbona 28A/5 35127 PADOVA

☎

049 8075544

✉

info@elettra.it

🌐


www.elettra.it

AEG

Apparecchiature e quadri elettrici
per la distribuzione, l'automazione e il fotovoltaico.

Tensione esercizio	400 VAC	Matricola	
Tensione ausiliari	230 VAC		
Frequenza	50 HZ		
Corrente nominale	125 A		
Potenza totale			
Corrente presunta di corto circuito			
Tensione isolamento	690 VAC		
Struttura Quadro	ABS		
Grado di protezione	IP 65		
Installazione	ESTERNA	N° Progetto	
Forma	1	Documento	
Norma	EN60439-1	Codice Cliente	
Note: ALIMENTAZIONE DA CLIENTE			

1	Come costruito	28/11/2025	Meneghello M.	Dandolo S.
Rev.	Modifiche	Data	Preparato	Verificato
				Approvato



						Elettra S.r.l. Via Lisbona 28A/5 35127 Padova Tel. +39 049 8075544 info@elettra.it www.elettra.it	Elettra AEG	SCHEMA GENERALE DISTRIBUZIONE	NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA. OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. E' FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI.	PROG/ELE : PVEPS-T125		=	LOCAL.:
												+	FOGLIO 2
1	Come costruito	28/11/2025	Meneghello M.	Dandolo S.						DIS. Meneghello M.		Mod. 045 Rev. 01	
REV.	MODIFICA	DATA	Preparato	Verificato	Approvato								

